



ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.

ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. 734637759, e-mail podatelna@orlab.cz



www.orlab.cz

strana / celkem stran: 1 / 1

Protokol o zkoušce č. 10185-10186/2025

Zadavatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 109, Bystré u Poličky, 569 92

Smlouva: Smlouva o dílo 12/2020 ze dne 16.12.2020

č. vz.	č. vz. zad.	Materiál	Místo odběru / Označení vzorku
10185		surová voda - podzemní zdroj (kat. A1)	Hartmanice, vrt HA-4
10186		vyrobená voda	Hartmanice, vrt HA-4 po úpravě (Kulturní dům - kotelna kohout)

č. vz.	č. vz. zad.	Datum a čas odb.	Datum příjmu	Datum analýzy	Vzorkoval	Metoda odběru
10185		18.9.2025 10:10	18.9.2025	18.9.2025 - 18.9.2025	Vraspírová Hana Bc.	VZ 01 (Akr.)
10186		18.9.2025 10:17	18.9.2025	18.9.2025 - 18.9.2025	Vraspírová Hana Bc.	VZ 01 (Akr.)

Výsledky

Parametr	Metoda	LOQ	Akr.	NM	Jednotka	10185	10186
objemová aktivita radonu 22	ZP 105	6	A	15%	Bq/l	176	49,6

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$. U výsledků chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek < 10 KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než ($>$), se nejistota měření neuvádí. Vysvětlení zkratk: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, SH-směrná hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěná externím dodavatelem, Parametr označený písmenem t/dp (u metody)-provedeno v místě odběru vzorku/stanoven dopočtem. Plný název použité metody, včetně zdrojů, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

LOQ-mez stanovitelnosti použité metody

V České Třebové dne: 22.9.2025



Schválil:

Vraspírová Hana Bc.
samostatný technik

Konec protokolu