



# ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.

ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř I.1277 akreditovaná IA

podle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Lhotka 219, 560 02 Česká Terebová, tel. 734637759, e-mail podatelna@orlab.cz



www.orlab.cz

strana / celkem stran: 1 / 1

## Protokol o zkoušce . 3432-3433/2024

**Zadavatel:** Obec Hartmanice, Hartmanice 109, Bystré u Poličky, 569 92

**Smlouva:** Smlouva o dílo 12/2020 ze dne 16.12.2020

č. vz.	Materiál	Místo odběru / Označení vzorku
3432	odpadní voda	Hartmanice, OV přítok
3433	odpadní voda	Hartmanice, OV odtok

  

č. vz.	Datum odběru	Datum příjmu	Datum analýzy	Vzorkoval	Metoda odběru	Typ vzorku	
3432	9.4.2024	14:00	10.4.2024	10.4.24 - 16.4.24	Dímalová Eugenie Ing.	VZ 02 (Akr.)	směrný A (2 hod.)
3433	9.4.2024	14:56	10.4.2024	10.4.24 - 16.4.24	Dímalová Eugenie Ing.	VZ 02 (Akr.)	směrný A (2 hod.)

### Výsledky

Parametr	Jednotka	Akr.	NM	Metoda	3432	3433
teplota	°C	A	0,1	ZP 021 t		12,4
BSK 5	mg/l	A	14%	ZP 045	470	9
CHSK-Cr	mg/l	A	14%	ZP 044	1470	54
nerozpuštěné látky	mg/l	A	13%	ZP 031	774	4
dusík amoniakální	mg/l	A	9 %	ZP 101	45,8	<0,5
dusík celkový	mg/l	A	10%	ZP 095	60,0	36,0
fosfor celkový	mg/l	A	13%	ZP 102a	11,2	9,44

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření  $k = 2$ . U výsledků chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek  $< 10$  KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než ( $>$ ), se nejistota měření neuvádí.

Vysvětlění zkratk: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, SH-směrná hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěná externím dodavatelem,

Parametr označený písmenem t/dp (u metody)-provedeno v místě odběru vzorku/stanovené podmínky. Plný název použité metody, v etně zdroj, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek;

bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Laboratoř neodpovídá za výsledky, které by mohly být ovlivněny nesprávně poskytnutými informacemi zadavatelem.

V Česká Terebová dne: 17.4.2024



Schválil: Ing. Jana Pinkasová  
vedoucí laboratoře

Konec protokolu